

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
02/03/2021 - 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	87.525,39 m³
NÍVEL	107%
NÍVEL	4,95 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	519.047,62 m³
NÍVEL	104%
NÍVEL	2,18 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.658 m³
NÍVEL	33,23%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	336,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1200 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	41,66 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	67 m³
NÍVEL	83,75%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s
CMB 01 (75 CV)	1700 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	01 m³
NÍVEL	0,50%
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	418,26 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	08 m³
NÍVEL	7,90%
PRESSÕES	
R. 133	39,79 mca
R. 229	20,10 mca
R. 255	20,48 mca
R. 258	22,15 mca
R. 332	20,29 mca
R. 402	15,96 mca
R. 902	Falha telemetria
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Fechada
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,90 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	438,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	250,00 l/s