

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 23/11/2020 - 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	77.800,34 m³
NÍVEL	95%
NÍVEL	4,40 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	900 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	440.476,19 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	1,85 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	2.442 m³
NÍVEL	30,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	900 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	13,88 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	69 m³
NÍVEL	86,25%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	15 m³
NÍVEL	7,50%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	279,76 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	84 m³
NÍVEL	84,00%
PRESSÕES	
R. 133	41,25 mca
R. 229	15,20 mca
R. 255	15,20 mca
R. 258	16,56 mca
R. 332	16,27 mca
R. 402	10,88 mca
R. 902	25,58 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,60 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	66,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s