

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 22/10/2020 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	80.275,81 m³
NÍVEL	98%
NÍVEL	4,54 m
Bomba 01 (250 CV)	1650 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	300.000,00 m³
NÍVEL	60%
NÍVEL	1,26 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	3.654 m³
NÍVEL	45,68%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	97,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	222,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	25 m³
NÍVEL	4,55%
VAZÃO (Água Bruta)	62,50 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
CMB 01 (75 CV)	Desligada
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	18 m³
NÍVEL	9,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	288,74 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	89 m³
NÍVEL	89,28%
PRESSÕES	
R. 133	22,64 mca
R. 229	14,51 mca
R. 255	14,41 mca
R. 258	15,39 mca
R. 332	15,20 mca
R. 402	14,80 mca
R. 902	4,71 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,50 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	86,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s