

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 01/11/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	74.440,78 m³
NÍVEL	91%
NÍVEL	4,21 m
Bomba 01 (250 CV)	950 rpm
Bomba 02 (250 CV)	950 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	304.761,90 m³
NÍVEL	61%
NÍVEL	1,28 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	79,53%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	225,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	1050 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	425 m³
NÍVEL	77,27%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	70 m³
NÍVEL	87,50%
VAZÃO (Água Bruta)	35,40 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	58 m³
NÍVEL	29,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,24 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	334,08 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	80 m³
NÍVEL	79,81%
PRESSÕES	
R. 133	34,30 mca
R. 229	19,80 mca
R. 255	18,72 mca
R. 258	26,66 mca
R. 332	20,29 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	11,27 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	131,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	150,00 l/s