

 Conasa ÁGUAS DE ITAPEMA RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES	
09/01/2021 00:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	83.812,19 m³
NÍVEL	102%
NÍVEL	4,74 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1300 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	480.952,38 m³
NÍVEL	96%
NÍVEL	2,02 m
COMPORTA de ENTRADA	Fechada
COMPORTA de SAÍDA	Aberta
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	1.804 m³
NÍVEL	22,55%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	336,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	1500 rpm
CMB 02 (200 CV)	900 rpm
CMB 03 (150 CV)	0 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	500 m³
NÍVEL	90,91%
VAZÃO (Água Bruta)	69,44 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	73 m³
NÍVEL	91,25%
VAZÃO (Água Bruta)	38,00 l/s
CMB 01 (75 CV)	1770 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	90 m³
NÍVEL	45,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	20 m³
NÍVEL	25,00%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	457,23 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	78 m³
NÍVEL	77,92%
PRESSÕES	
R. 133	35,68 mca
R. 229	15,78 mca
R. 255	16,86 mca
R. 258	21,17 mca
R. 332	16,76 mca
R. 402	10,39 mca
R. 902	25,19 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
COMPORTA 1 - CAPTAÇÃO	Aberta
COMPORTA 2 - CAPTAÇÃO	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,30 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	133,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	230,00 l/s