

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/09/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	31.120,14 m³
NÍVEL	38%
NÍVEL	1,76 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (206.651,37 m³)

VOLUME	149.248,21 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	1,30 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta 20cm

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	5.088 m³
NÍVEL	70,47%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	50 m³
NÍVEL	9,09%
VAZÃO (Água Bruta)	60,59 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	38 m³
NÍVEL	47,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	182 m³
NÍVEL	91,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	0,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	78 m³
NÍVEL	78,00%

PRESSÕES

R. 133	30,60 mca
R. 229	13,50 mca
R. 255	14,10 mca
R. 258	18,40 mca
R. 332	12,00 mca
R. 402	10,50 mca
R. 902	6,70 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1300 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1650 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Aberta
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,30 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	62,00 l/s
-------	-----------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	80,00 l/s
-------	-----------