

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 03/10/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	73.910,33 m³
NÍVEL	90%
NÍVEL	4,18 m
Bomba 01 (250 CV)	0 rpm
Bomba 02 (250 CV)	1700 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	319.047,62 m³
NÍVEL	64%
NÍVEL	1,34 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	75,98%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	111,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	236,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1200 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	325 m³
NÍVEL	59,09%
VAZÃO (Água Bruta)	48,61 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	42 m³
NÍVEL	52,50%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1650 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	32 m³
NÍVEL	16,00%
VAZÃO (Água Bruta)	2,88 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	320,39 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	81 m³
NÍVEL	81,00%
PRESSÕES	
R. 133	35,58 mca
R. 229	20,29 mca
R. 255	16,47 mca
R. 258	22,05 mca
R. 332	20,88 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	15,00 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	110,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	130,00 l/s