

 RELATÓRIO DIÁRIO	
CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES 10/10/2020 12:00 HORAS	
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)	
VOLUME	79.391,72 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	4,49 m
Bomba 01 (250 CV)	1500 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm
LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)	
VOLUME	380.952,38 m³
NÍVEL	76%
NÍVEL	1,60 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada
ETA MORRETES - (8.000 m³)	
VOLUME	4.082 m³
NÍVEL	51,03%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	100,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	100,00 l/s
BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR	
CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1500 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm
BAIRRO MORRETES	
CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1700 rpm
ETA AREAL - (550 m³)	
VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	83,33 l/s
ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)	
VOLUME	60 m³
NÍVEL	75,00%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1670 rpm
ETA ILHOTA - (200 m³)	
VOLUME	48 m³
NÍVEL	24,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s
ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)	
VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada
VAZÃO TOTAL - ETA's	
VAZÃO (Água Bruta)	221,22 l/s
RESERV. MIRANTE - (100 m³)	
VOLUME	86 m³
NÍVEL	85,50%
PRESSÕES	
R. 133	32,25 mca
R. 229	12,45 mca
R. 255	12,06 mca
R. 258	17,74 mca
R. 332	13,13 mca
R. 402	4,61 mca
R. 902	5,64 mca
MANOBRAS	
AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Fechada
ETE MORRETES	
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO	
NÍVEL	1,40 m
VAZÃO DE ENTRADA	
VAZÃO	125,00 l/s
VAZÃO DO FLOCULADOR	
VAZÃO	150,00 l/s