

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

18/11/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	76.739,43 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,34 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	284.407,03 m³
NÍVEL	97%
NÍVEL	1,75 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.362 m³
NÍVEL	88,12%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	153,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	200,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	450 m³
NÍVEL	81,82%
VAZÃO (Água Bruta)	28,60 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	58 m³
NÍVEL	72,50%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	138 m³
NÍVEL	69,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	65 m³
NÍVEL	81,25%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	81 m³
NÍVEL	81,00%

PRESSÕES

R. 133	34,11 mca
R. 229	18,72 mca
R. 255	17,94 mca
R. 258	24,21 mca
R. 332	13,43 mca
R. 402	6,68 mca
R. 902	12,16 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES

BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	0 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1500 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1700 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES

TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	2,80 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	117,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	110,00 l/s
-------	------------