

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

14/08/2020 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	77.446,71 m³
NÍVEL	94%
NÍVEL	4,38 m
Bomba 01 (250 CV)	1300 rpm
Bomba 02 (250 CV)	0 rpm

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (500.000 m³)

VOLUME	440.476,19 m³
NÍVEL	88%
NÍVEL	1,85 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Aberta

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (8.000 m³)

VOLUME	6.504 m³
NÍVEL	81,30%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO ETA 3 (Água Bruta)	0,00 l/s
VAZÃO TOTAL (Água Bruta)	125,00 l/s

BAIRRO MEIA PRAIA / JARDIM PRAIA MAR

CMB 01 (200 CV)	0 rpm
CMB 02 (200 CV)	0 rpm
CMB 03 (150 CV)	1350 rpm
CMB 04 (200 CV)	0 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 (30 CV)	1700 rpm
CMB 06 (30 CV)	1350 rpm

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	275 m³
NÍVEL	50,00%
VAZÃO (Água Bruta)	76,38 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	27 m³
NÍVEL	33,75%
VAZÃO (Água Bruta)	32,90 l/s
CMB 01 (75 CV)	1630 rpm

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	60 m³
NÍVEL	30,00%
VAZÃO (Água Bruta)	4,99 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	Desligada
NÍVEL	#VALOR!
VAZÃO (Água Bruta)	Desligada

VAZÃO TOTAL - ETA's

VAZÃO (Água Bruta)	239,27 l/s
--------------------	------------

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	Falha telemetria
NÍVEL	#VALOR!

PRESSÕES

R. 133	36,75 mca
R. 229	20,39 mca
R. 255	20,00 mca
R. 258	23,23 mca
R. 332	19,51 mca
R. 402	10,30 mca
R. 902	13,43 mca

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,40 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	108,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	130,00 l/s
-------	------------