

CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÕES

02/11/2019 12:00 HORAS

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 1 - (82.044 m³)

VOLUME	59.411,17 m³
NÍVEL	72%
NÍVEL	3,36 m

LAGOA DE ACUMULAÇÃO 2 - (292.532,95 m³)

VOLUME	130.014,64 m³
NÍVEL	44%
NÍVEL	0,80 m
COMPORTA de ENTRADA	Aberta
COMPORTA de SAÍDA	Fechada

OBS: Dados DIÁRIOS

ETA MORRETES - (7220 m³)

VOLUME	6.078 m³
NÍVEL	84,18%
VAZÃO ETA 1 (Água Bruta)	125,00 l/s
VAZÃO ETA 2 (Água Bruta)	0,00 l/s

ETA AREAL - (550 m³)

VOLUME	350 m³
NÍVEL	63,64%
VAZÃO (Água Bruta)	51,18 l/s

ETA SÃO PAULINHO - (80 m³)

VOLUME	68 m³
NÍVEL	85,00%
VAZÃO (Água Bruta)	40,60 l/s

ETA ILHOTA - (200 m³)

VOLUME	130 m³
NÍVEL	65,00%
VAZÃO (Água Bruta)	5,79 l/s

ETA SERTÃOZINHO - (80 m³)

VOLUME	67 m³
NÍVEL	83,75%
VAZÃO (Água Bruta)	8,00 l/s

RESERV. MIRANTE - (100 m³)

VOLUME	88 m³
NÍVEL	88,00%

PRESSÕES

R. 133	35,18 mca
R. 229	16,37 mca
R. 255	16,27 mca
R. 258	21,86 mca
R. 332	12,75 mca
R. 402	8,92 mca
R. 902	8,53 mca

ROTAÇÃO DAS BOMBAS ETA MORRETES
BAIRRO MEIA PRAIA

CMB 01 - 200 CV	1100 rpm
CMB 02 - 200 CV	0 rpm
CMB 03 - 150 CV	1700 rpm

BAIRRO MORRETES

CMB 05 - 30 CV	1700 rpm
CMB 06 - 30 CV	1400 rpm

ROTAÇÃO DAS BOMBAS SÃO PAULINHO

CMB 01 - 75 CV	1770 rpm
----------------	----------

MANOBRAS

AREAL - MEIA PRAIA	Fechada
AREAL - MORRETES	Aberta

ETE MORRETES
TANQUE DE EQUALIZAÇÃO

NÍVEL	1,10 m
-------	--------

VAZÃO DE ENTRADA

VAZÃO	107,00 l/s
-------	------------

VAZÃO DO FLOCULADOR

VAZÃO	90,00 l/s
-------	-----------